

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Юность»

Место нахождения (адрес) ст. Новомышастовская, ул. Красноармейская, 43Б

Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность», ИНН 2336016778, директор Шмалько Н.Г., тел. 98-2-50

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1-3.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	<i>соответствует</i>	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см	<i>соответствует</i>	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	-	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	-	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:³				
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-	п. 4.1.14



¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

³ При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	-	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 4.1.15
Автостоянка				<i>отсутствует</i>
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	-	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	-	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	-	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	-	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	-	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.	-	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	-	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	-	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	-	п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	-	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	-	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	-	п. 4.1.8
Открытая лестница:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	-	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	-	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу:³	К	наличие	-	п. 4.1.14

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	-	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 4.1.15
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	<i>отсутствуют</i>	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	-	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	<i>соответствует</i>	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	<i>соответствует</i>	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	<i>соответствует</i>	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе: ³	К	наличие	<i>имеется</i>	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	<i>соответствует</i>	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	<i>не соответствует</i>	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	<i>соответствует</i>	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	<i>отсутствуют</i>	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	-	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	-	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	<i>отсутствует</i>	п. 4.1.14; п. 5.2.13
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	<i>соответствует</i>	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м	-	п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	<i>соответствует</i>	п. 5.1.3



Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	<i>соответствует</i>	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	<i>соответствует</i>	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	<i>отсутствует</i>	п. 5.1.5
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м	<i>соответствует</i>	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	<i>соответствует</i>	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	<i>соответствует</i>	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	<i>отсутствует</i>	п. 5.1.5
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1-2				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	<i>соответствует</i>	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	<i>соответствует</i>	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	<i>соответствует</i>	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	<i>соответствует</i>	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	<i>соответствует</i>	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	<i>соответствует</i>	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	<i>имеются</i>	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	<i>отсутствуют</i>	п. 5.2.15
Поручни на высоте	О, С	90 см.	-	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	-	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	<i>отсутствуют</i>	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей сверху и внизу	С	наличие	<i>отсутствуют</i>	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	<i>отсутствует</i>	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу³ (в зону оказания услуги):			<i>отсутствует</i>	

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	-	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	-	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	-	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	-	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	-	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.	-	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	-	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	-	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	<i>отсутствует</i>	п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	-	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	-	п. 5.1.5
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			<i>отсутствует</i>	
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	-	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	-	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	-	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	-	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	-	п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги⁴ – этаж				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	-	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:			-	
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	-	п. 7.1.7

⁴ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).



Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	-	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-	п. 7.1.9
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – 2 этаж				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	<i>не соответствует</i>	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	-	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8м	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	-	п. 5.3.6
2.6. Средства информации – этаж _____				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	<i>отсутствуют</i>	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	<i>соответствует</i>	п. 5.5.8 <i>отсутствует информация дублированная шрифтом Брайля</i>
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	<i>соответствует</i>	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	<i>отсутствуют</i>	п. 5.5.3; 5.5.4 <i>не требуется</i>
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	<i>отсутствуют</i>	п. 5.5.3; 5.5.4 <i>не требуется</i>

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «/»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории				
Вход	-	-	-	+
Пути движения	+	+	-	+
Зона оказания услуги	-	-	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	+
Средства информации	+	+	-	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					X
Объект недоступен	X	X	X	X	

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	привести в соответствие с нормативными требованиями уклон пандуса (не более 1:20 (5%)), вдоль обеих сторон пандуса установить поручни на высоте 0,7 и 0,9 м с завершающими горизонтальными частями поручня длиннее марша пандуса на 0,3м и имеющими не травмирующее завершение, нанести контрастную окраску на краевые ступени лестницы на входе, нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей входных
Пути движения	лестницы внутри здания оборудовать поручнями вдоль обеих сторон на высоте 0,9 м с завершающими горизонтальными частями поручня длиннее марша лестницы на 0,3м и имеющими не травмирующее завершение, лестницы внутри здания оборудовать подъемным устройством, установить тактильные напольные указатели перед лестницами вверху и внизу, установить тактильные указатели с указанием этажности на поручнях лестниц
Зона оказания услуги	



Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Санитарно - гигиеническое помещение	обустройство доступной для инвалидов уборной
Средства информации	Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками

16 марта 2015 г.

Специалист 1 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения



Е.Н.Никонова

